

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



U.T.POR.

VIA UNIVERSITÀ, 100 – PORTICI- NAPOLI



VERBALE SOMMA URGENZA

(ART. 140 DEL D.lgs 36/2023)

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA PERDITA IDRICA SU UNA TUBAZIONE ANTINCENDIO NELL'EDIFICIO MASCABRUNO

Il sottoscritto Ing. Paolo Chianese, Capo Ufficio dell'Ufficio Tecnico Portici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in data 08/12/2024 vengo informato telefonicamente, di una consistente perdita di acqua dalla tubazione idrica antincendio a servizio dell'edificio Mascabruno nel Complesso Reggia di Portici.

In data 08/12/2024, mi sono recato sul posto ed ho verificato l'entità della perdita, accertando la fuoriuscita d'acqua dalla suddetta tubazione. Successivamente, ho avvisato telefonicamente l'Ing. Maurizio Pinto, Dirigente dell'Area Edilizia, e l'Ing. Fausto Cascone, Capo dell'UGIRP2, i quali, per le vie brevi, mi hanno autorizzato ad avviare un intervento in somma urgenza per identificare la causa della perdita e provvedere alla sostituzione del tratto di tubazione interessato.

Verificato che, le contingenze di urgenza impongono di intervenire con tempestività per rimuovere lo stato di perdita idrica, si ravvisa la necessità di:

- **dover attuare un tempestivo e immediato intervento atto a garantire le condizioni di sicurezza, per la successiva messa in esercizio e ripristino della fornitura idrica.**
- **affidare a ditta specializzata ed immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi da porre in essere al fine di eliminare il pericolo.**

PRESO ATTO CHE:

in data odierna 08/12/2024 presente sul posto, oltre che al sottoscritto, avvisato per le vie brevi, si trova anche il Sig. Francesco Dorio titolare della ditta GENERALIMPIANTI già aggiudicataria per la procedura ATNEO.2202L di Accordo Quadro.

Lo stesso conferma la disponibilità ad eseguire le verifiche del guasto e gli interventi necessari per il ripristino della fornitura idrica. Si conferma che il guasto è dovuto ad una lesione presente sulla tubazione antincendio in acciaio.

SI E' DISPOSTO, AD HORAS:

Alla Ditta GENERALIMPIANTI s.r.l. di provvedere all'eliminazione della perdita, e alla messa in sicurezza con gli opportuni interventi, con il ripristino al normale funzionamento della tubazione idrica.

L'impresa GENERALIMPIANTI s.r.l. accetta di eseguire AD HORAS gli interventi di cui sopra.

- Ci si riserva, la trasmissione della perizia di stima degli interventi.
- Del che è verbale redatto sottoscritto e firmato dai presenti in duplice copia.
- Si allega documentazione fotografica.

PER L'IMPRESA INTERESSATA

Sig. Francesco DORIO

GENERALIMPIANTI s.r.l.

Il Amministratore Unico

DORIO FRANCESCO

