

RSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
RIPARTIZIONE EDILIZIA

AREA CENTRO 2



VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA
(art.163 co.1 DLgs 50/2016)

MEZ16.20XXL – Lavori di Somma urgenza per la messa in sicurezza di due campate solaio calpestio 3° piano.

Premessa:

Il giorno 19/02/2020 nel corso di sopralluogo per intervento di manutenzione impiantistica presso la Biblioteca di Giurisprudenza al 3° piano del complesso di Via Mezzocannone, 16, il sottoscritto p.i. Salvatore Luongo rilevava una eccessiva vibrazione del solaio in un ambiente centrale della struttura. Pertanto, allertava il responsabile dell'Ufficio Tecnico Area Centro 2 Geom. Antonio Imparato ed il collega strutturista Ing. Angelo Grieci, i quali raggiungevano prontamente l'edificio, eseguivano i dovuti sopralluoghi negli ambienti in corrispondenza, riscontrando l'inconveniente e rilevando il cattivo stato di conservazione dell'intradosso solaio - costituito da putrelle di acciaio e voltine in tufo - nella zona interessata dal fenomeno. Per quanto sopra, è stato immediatamente interdetto l'accesso ai due locali interessati e specificatamente nell'ambiente Biblioteca al 3° piano e aula autogestita ex SM8 al 2° piano, ciò al fine di scongiurare ogni pericolo per l'incolumità delle persone.

Tuttavia, nell'apportare l'avviso alla porta dell'ambiente nel corridoio al 3° piano, si è rilevato una depressione della pavimentazione ugualmente preoccupante, pertanto eseguiti i rilievi della compagine dei solai, verificavano stessi fenomeni di degrado nel locale ripostiglio ubicato nell'ammezzato 2°/3° piano. Quest'ultimo anch'esso prontamente interdetto.

L'Ing. Angelo Grieci con nota del 20/02/2020, alla luce di quanto evidenziato, comunicava la necessità di eseguire con urgenza interventi di rinforzo delle voltine e d'irrigidimento delle putrelle del solaio.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di febbraio, stante l'urgenza di provvedere, è stato richiesto all'Impresa RUSSO GEOM. ENRICO SRL, di intervenire **ad horas** per la messa in sicurezza dei luoghi. Nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari, si ordina alla ditta suindicata di procedere mediante le seguenti lavorazioni:

- 1) montaggio opere provvisorie di puntellamento nell'Aula autogestita ex SM8, previo spostamento materiale vario e suppellettili secondo le indicazioni impartite dalla D.L.;
- 2) intervento di rinforzo delle voltine e d'irrigidimento delle putrelle del solaio eseguito nel ripostiglio dell'ammezzato 2°/3° piano.

Preso atto che l'Impresa RUSSO GEOM. ENRICO SRL con sede in Via J. De Ribera, 6 - CAP 80010 Quarto (NA) P.E.C. enricorussosrl@pec.it nella persona del Legale Rappresentante Geom. Pasqualina Capone, si è resa immediatamente disponibile, si procede all'affidamento alla stessa l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili e sottese ad eliminare il pericolo.

RUSSO GEOM. ENRICO S.r.l.

a socio unico
Via J. De Ribera n. 6 - 80010 Quarto (Na)
C.F. e P.I.: 04714781210
Tel./Fax: 081 876 12 57

La spesa complessiva che si prevede di dover sostenere per la mano d'opera e i materiali occorrenti per i lavori descritti, si rimanda alla loro conclusione per computare l'effettivo impegno delle diversificate maestranze che saranno utilizzate, nonché dei mezzi d'opera necessari alla messa in sicurezza dei luoghi.

La sig.ra Pasqualina Capone nella sua qualità di rappresentante legale della ditta appaltatrice, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte del presente ordine e pertanto dichiara di non avere dubbi o difficoltà alcuna e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori senza sollevare riserva o eccezione alcuna. Inoltre ai sensi del DPR 445/2000 l'affidatario dichiara il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica che l'Amministrazione aggiudicatrice controllerà nel più breve tempo possibile come previsto dall'art. 163 comma 7 del DLgs 50/2016.

Ciò premesso, si dichiara che i lavori di cui sopra, rivestono carattere di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50


Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

PER ACCETTAZIONE L'IMPRESA

Russo geom. Enrico srl
RUSSO GEOM. ENRICO S.r.l.
a socio unico
Via J. De Fibera s. 6 - 80070 Quarto (Na)
C.F. e P.I. / 04714781210
Tel./Fax: 081 876 1257

IL TECNICO

P.I. Salvatore Luongo



IL CAPO UFFICIO

Geom. Antonio Imperato

